

## 露店等の火災予防対策チェックリスト

次のチェック項目を参考に火災予防対策の実施状況を確認してください。

項	目	チェック
<b>①</b>	<b>開設場所</b>	
	避難経路等が確保された配置であるほか、客席を近接させないなど火災予防上の安全に配慮した配置である。	<input type="checkbox"/>
<b>②</b>	<b>消火器の準備</b>	
	業務用の消火器を準備している。	<input type="checkbox"/>
	破損や腐食等のない消火器を準備している。	<input type="checkbox"/>
<b>③</b>	<b>火気器具全般</b>	
	安定した状態で設置している。	<input type="checkbox"/>
	近くに可燃物を置かない。	<input type="checkbox"/>
	火災予防上安全な距離をとっている。	<input type="checkbox"/>
<b>④</b>	<b>LPガス</b>	
	販売店等からボンベの使用方法と異常時における連絡先の説明を受け、確認している。	<input type="checkbox"/>
	LPガス用の器具を使い、ひび割れ等、劣化しているゴムホースは使用していない。	<input type="checkbox"/>
	接続部分の緩みに注意し、ゴムホースには抜け防止用のホースバンド等を使用している。	<input type="checkbox"/>
	ボンベは転倒防止措置を施し、直射日光を避け、通気性の良い場所に設置している。	<input type="checkbox"/>
	ボンベを使用していない時や使用後はバルブを確実に閉めている。	<input type="checkbox"/>
<b>⑤</b>	<b>カセットこんろ</b>	
	機器の取扱説明書等に従って適正に取り扱っている。	<input type="checkbox"/>
	カセットボンベを確実に装着している。	<input type="checkbox"/>
<b>⑥</b>	<b>まき・炭等</b>	
まき・炭等を使用する場合は、みだりにその場を離れず、残り火の整理を確実にする。	<input type="checkbox"/>	
<b>⑦</b>	<b>発電機</b>	
	途中でガソリン等を補給しなくてもいいようにしている。	<input type="checkbox"/>
	やむを得ずガソリン等を補給するときは、必ずエンジンを停止し、近くに人や火気のないことを確認している。また、喫煙しながらの補給はしない。	<input type="checkbox"/>
<b>⑧</b>	<b>危険物容器</b>	
	取り扱う周辺で火気や火花を発する器具等を使用しない。	<input type="checkbox"/>
	フタを開けるときには、圧力調整ネジ等でガス抜きをしている。	<input type="checkbox"/>
	危険物はその類別などに応じた容器(ガソリンは金属製の容器)に保管している。	<input type="checkbox"/>
	使用していない時や使用後は容器の開口部を確実に閉めている。	<input type="checkbox"/>
	火気や高温部から離れた直射日光の当たらない通風、換気の良い場所で保管している。	<input type="checkbox"/>
	直接地面に置くなど静電気の蓄積を防いでいる。	<input type="checkbox"/>
<b>⑨</b>	<b>暖房器具</b>	
	可燃物との距離を十分に保ち、使用中はその場を離れない。	<input type="checkbox"/>
	燃料を補給するときは、火を消してから近くに人や火気のないことを確認している。また、喫煙しながらの補給はしない。	<input type="checkbox"/>
<b>⑩</b>	<b>放火防止対策等</b>	
	LPガスボンベ等や危険物の容器は、露店終了後には持ち帰り、放置しない。	<input type="checkbox"/>
	放火されないために、整理整頓を確実に実施する。	<input type="checkbox"/>

以上、露店等の火災予防対策について一読し、内容について承知いたしました。

出展者名

署名